



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности по Белокалитвинскому району

Почтовый адрес: ул. Заводская, 14, г. Белая Калитва, 347045. Телефоны: (86383) 2-00-19, (86383) 2-00-18.
Факс: (86383) 2-00-19. E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 21 » декабря 2015 г.

(дата составления акта)

г. Белая Калитва

(место составления акта)

16 часов 25 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 109

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 39,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 109 от 14 декабря 2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

ГБУ социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Белокалитвинского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » декабря 2015 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3ч. 30мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Белокалитвинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) А.Н. Герасимов 18.12.2015 г., 10 час. 00 мин.

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафoshкин Валерий Викторович, старший дознаватель
ОНД по Белокалитвинскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Герасимов Александр Николаевич

Директор ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних
Белокалитвинского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	Общие организационные и распорядительные мероприятия		Директор
1	В инструкции, разработанной в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, отдельно по каждому проводимому мероприятию.	Ппр в РФ п.2, п.460, п.462	А.Н. Герасимов
2	Не доработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению эвакуации людей в случае возникновения пожара.	Ппр в РФ п.12	
3	Распорядительным документом не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с персоналом учреждения	Ппр в РФ п.3	
4	Руководителем учреждения не определены, распорядительным документом, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов и т.д.) вентиляционной системы, расположенной в помещениях кухни, от горючих отходов, но не реже 1 раза в год.	Ппр в РФ п.50	
5	Планы эвакуации людей при пожаре не доработаны.	Ппр в РФ п.7	
6	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не опломбированы.	Ппр в РФ п.57 СНиП 2.04.01 – 85* п.6.13	
<i>1 этаж</i>			
7	На путях эвакуации, для покрытия пола южной части коридора и приемного отделения, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 ФЗ - 123 ст. 134 приложения табл. 28, табл. 3 СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	
8	На путях эвакуации, для окраски стен коридоров и лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 ФЗ - 123 ст.134 приложения	